

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутский государственный университет»

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
профсоюзной организации

 Попова Л.А.
«22» 10 2024 г.
Протокол № * 35
«12» 10 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СурГУ

 С.М. Косенок
«28» 10 2024 г.


ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

**о действиях сотрудников в помещениях, оборудованных установками
автоматического порошкового (газового) пожаротушения на объектах БУ ВО
«Сургутский государственный университет»**

ИОТВ-340-2024

г. Сургут

**Инструкция по охране труда
о действиях сотрудников в помещениях, оборудованных установками
автоматического порошкового (газового) пожаротушения на объектах БУ ВО
«Сургутский государственный университет»**

1. Общие требования.

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные действия персонала СурГУ (работников сторонних организаций) в помещениях, оборудованных установками автоматического порошкового (газового) пожаротушения на объектах БУ ВО «Сургутский государственный университет».

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации персонала СурГУ (работников сторонних организаций) при пожаре в СурГУ.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации персонала СурГУ (работников сторонних организаций) из зданий СурГУ в случае пожара.

1.4. Ответственность за общее обеспечение пожарной безопасности возлагается на ректора. Персональная ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности в каждом служебном и бытовом помещении возлагается на сотрудников, работающих в данных помещениях. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны:

- обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного противопожарного режима;
- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, технического оборудования и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
- следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электроэнергия, за исключением дежурного освещения;
- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи, сигнализации.

1.5. Каждый работник СурГУ (работник сторонней организации) независимо от занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию.

1.6. Практические тренировки по эвакуации персонала СурГУ (работников сторонних организаций) в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже одного раза в полугодие.

1.7. Автоматические установки порошкового (газового) пожаротушения должны обеспечивать:

- своевременное обнаружение пожара автоматической установкой пожарной сигнализации, входящей в состав автоматической установки порошкового пожаротушения;

- подачу порошка (газа) из распылителей автоматических установок порошкового пожаротушения с требуемой интенсивностью подачи порошка (газа).

1.8. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Перед началом работы сотрудник обязан:

2.1. Подойдя к двери, обратить внимание на наличие или отсутствие над входной дверью светового сигнала «Порошок (Газ) – не входить!».

2.1.1. Войти в помещение и приступить к работе.

2.1.2. Сигнал включен – не заходя в помещение, незамедлительно сообщить лично или по телефону об этом сотрудникам охраны, или непосредственному руководителю, в СППиОТ.

3. Во время работы сотрудник обязан:

3.1. Первый обнаруживший пожар или признаки горения (пламя, горение, запах гари) обязан:

3.1.1. Немедленно сообщить по внутреннему телефону дежурному сотруднику охраны и в пожарную охрану по городскому телефону 01 или 112, указать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию.

3.1.2. Принять меры, обеспечивающие безопасную эвакуацию работников.

3.2. Если включилась звуковая и световая сигнализация «Порошок (Газ) – уходи!», работник обязан:

3.2.1. В течение не более 15 секунд закрыть окна, двери и покинуть помещение.

3.2.2. Убедиться в том, что из помещения все работники вышли.

3.2.3. Плотнo закрыть входную дверь.

3.2.4. Сорвать пломбу на пульте дистанционного пуска (ПДП). Привести систему пожаротушения в действие, запустив кнопку «ПУСК».

4. Действия работника при обнаружении пожара:

4.1. Первый обнаруживший пожар или признаки горения (пламя, горение, запах гари) обязан:

4.1.1 Выйти из помещения и плотно закрыть входную дверь.

4.1.2. Потянуть на себя рычаг ручного извещателя (при кнопочном типе извещателя – выдавить защитное стекло и нажать кнопку) или ПДП. Через 15 секунд произойдет выпуск в помещение газового (порошкового) огнетушащего состава.


5. Требования безопасности:

5.1. Входить в защищаемое помещение после выпуска в него огнетушащего состава и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.

5.2. Входить в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения и разложения газового огнетушащего состава или оседания порошковой пыли до безопасной величины.

5.3. ВНИМАНИЕ! Все сигналы и действия оперативного дежурного (службы охраны) должны быть занесены в журнал технического состояния установки пожарной автоматики с указанием времени, даты, Ф. И. О. и подписи. В случае обнаружения загорания, срабатывания пожарной автоматики или обнаружения любой неисправности пожарной автоматики дежурный персонал (служба охраны, диспетчер) должен немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю и в СППиОТ.

РАЗРАБОТАЛ:  Специалист по охране труда Скрипкина З.Т.

СОГЛАСОВАНО:  Руководитель СППиОТ Чернопятков А.В.

университет» ИОТВ –340 - 2024

[illegible]

